

2026年4月10日

九州旅客鉄道株式会社

鹿児島本線 ししぶ駅における天井材落下について

2026年4月10日10時20分頃、鹿児島本線 ししぶ駅にて天井材が落下する事象が発生しました。なお、これによりお客さまのお怪我のご申告や列車の遅延等はありません。ご利用のお客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。概況は以下の通りです。

記

1 発見日時

2026年4月10日（金） 10時20分頃 ※第一発見時

2 場 所

鹿児島本線 ししぶ駅 天井材

所在地：福岡県古賀市美明2丁目28-1

3 概 況

4月10日10時20分頃、お客さまより駅へ「大きな音がした」との申告があり、駅係員がホームと隣接する道路の確認を行ったところ、道路上に落下した天井材を発見しました。落下したエリアにつきましては、カラーコーンにて立入を制限しております。また、現在、天井材剥離箇所付近の触診や劣化している天井材の撤去ならびに類似箇所がないか点検中です。なお、この事象によるお客さまのお怪我の申告や列車運行への支障はありません。

4 落 下 物

天井材

サ イ ズ : (重量)約3.8kg ※雨水含む (寸法)長さ700×700mm

材 質 : ケイ酸カルシウム板

落下した高さ : 12.5m

5 原 因

劣化した天井材に昨日からの風雨等の外力が影響し、自重によって落下したと推察していますが、詳細は調査中です。

6 対 応

周辺の目視点検及び触診点検により不良があった箇所については撤去を行っています。

以上